



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області
ГЕНІЧЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

75500 м. Генічеськ, вул. Паризької комуни, 82, тел.(05534) 3-02-40, факс 3-02-40 E-mail: genicheskruv@yandex.ua

АКТ № 43,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Директору ясла-садок Мітічкіної Л.П.

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 04400512 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

с. Догмарівка вул.Центральна 30

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територія та приміщення д/с « Оленка », за адресою: с. Догмарівка вул.Центральна 30

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування).

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 96 від 26.04.2018 року. Посвідчення на перевірку № 67 від 02.05.2018 року.	планова; позапланова;

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
14	05	2018	11	00	15		2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний фахівець Генічеського РВ ГУ ДСНС України у Херсонській області капітан служби цивільного захисту Ануреев Андрій Володимирович

(найменування органу ДСНС України)(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____	була у період з 27.11.2017 по 01.12.2017
Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від 01.12.2017 №42
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від 01.12.2017
№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	№ 49 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки

№п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так Ні НВ НП				Нормативне обґрунтування
		Так	Ні	НВ	НП	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		-			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			-		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			-		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та						
				-		пункт 9 розділу II ППБУ

№п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		-			пункт 11 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму			-		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		-			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		-			пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		-			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		-			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		-			
9.	Стан утримання інженерного обладнання		-			
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		-			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			-		пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			-		пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			-		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			-		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку		-			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимового захисту, системами централізованого пожежного спостереження (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		-			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		-			
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання		-			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			-		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			-		пункт 7 розділу I, п.12 розділу II, п. 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, ст. 61-63 КЦЗУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		-			пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		-			розділ VII ППБУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		-			пункт 21 розділу II ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			-		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			-		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			-		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			-		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			-		пункт 2 частини першої статті 6 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації			-		

№п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	Відповідають вимогам нормативних документів					
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				-	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ №6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				-	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				-	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				-	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				-	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, ст. 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту				-	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії				-	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів				-	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				-	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				-	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, дод. 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки				-	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, ст. 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				-	пункт 1 ч.1 статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				-	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				-	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				-	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему				-	стаття 53 КЦЗУ

№п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	оповіщення та забезпечено їх працездатність					
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах					пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє,
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє,
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється,
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	ст.20 Розділ 2 пункт 16	КЦЗУ ППБУ	Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
2.	ст.20, 55 розділ 3 пункт 2.5	КЦЗУ ППБУ	Не виконано вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі.
3.	ст.20 Розділ IV пункт 1.20	КЦЗУ ППБУ	Не проведені заміри опору ізоляції та контуру заземлення і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж.
4.	ст.20 розділ IV пункт 1.2	КЦЗУ ППБУ	Не встановлено апарати захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів електричних машини, апаратів, обладнання (апарати управління, пускорегулювання, контрольно-вимірювальні прилади, електродвигуни, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту у відповідність класу зони.
5.	ст.20 розділ IV пункт 1.21	КЦЗУ ППБУ ДСТУ Б.В.2.5-38:2008.	Не встановлений захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки.
6.	ст.20 Розділ V глава 1 п.1.2	КЦЗУ ППБУ ДБН В.2.5-56:2014	Будівлі не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, системами централізованого пожежного спостереження).
7.	ст. 20 Розділ 5 глава 2 пункт 2.1	КЦЗУ ППБУ	Відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання (пожежне водоймище, резервуари та гідранти) у відповідності ДБН В.2.5-74:2013.
8.	ст.20 Розділ 5 пункт 3.11	КЦЗУ ППБУ	Пожежні щити не укомплектовані засобами пожежогасіння згідно норм: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повітря розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., лом - 2 шт., сокири - 2 шт.
9.	ст.20 Розділ 5 пункт 3.10	КЦЗУ ППБУ	Не забезпечено розміщення переносних вогнегасників шляхом навішування на вертикальній конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
10.	ст.20 Розділ 5 пункт 3.17	КЦЗУ ППБУ НАПБ Б.01.008-2004 «Про затвердження правил експлуатації вогнегасників»	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників.
11.	ст.20 Розділ 5 глава 2,2 пункт 1	КЦЗУ, ППБУ	Відсутній внутрішній протипожежний водопровід, виходячи з вимог ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»

ПЕРЕЛІК питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копії посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята ст. 7, абзаци 3-й, 6-й ст. 10 ЗУ від 05.04.07 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

провідний фахівець Генічеського
РВ ГУ ДСНС України у Херсонській області
капітан служби цивільного захисту

А.В. Анурєєв

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

Директор _____ (посада)

Примірник цього акта перевірки отримано « 15 » 08 2018 року

Директор _____ (посада)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1		Закони України	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 - V
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.2	КЦЗУ	Кодекс шпального захисту України	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»		
2		Постанови Кабінету Міністрів України	ПКМУ	від 11 липня 2002 р. № 956
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	ПКМУ	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Державною службою з надзвичайних ситуацій України	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 5
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	ПКМУ	від 17 липня 2013 р. № 564
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	ПКМУ	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежовибухові небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	ПКМУ	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формуваль та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	ПКМУ	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.7	ПКМУ № 763	Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та тимчасовому аварійно-рятувальному обслуговуванню на дозовій основі	ПКМУ	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків НС	ПКМУ	від 26 червня 2013 р. № 443
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	ПКМУ	від 26 червня 2013 р. № 444
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	ПКМУ	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	ПКМУ	від 10 березня 2017 р. № 138
2.12	ПКМУ № 138	ПОРЯДОК створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 11
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	ПКМУ	від 09 січня 2014 р. № 6
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	ПКМУ	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.15	ПКМУ № 729	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	ПКМУ	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.16	ПКМУ № 841	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3		Інші нормативно-правові акти та нормативні документи	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, за реєстр. у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, за реєстр. у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення		Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, за реєстр. у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах		Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків впливу (визкду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, за реєстр. у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстр. у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, за реєстр. у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстр. у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Держатомрегулювання МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.1-7-2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Міністерства освіти і науки України	Від 15.08.2016 №974
4	Наказ 974	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України		